

小野田赤十字病院 新館1階空調（GHP5系統）更新工事 仕様書

1.工事名

小野田赤十字病院 新館1階空調（GHP5系統）更新工事

2.工事場所

山口県山陽小野田市大字小野田3700（小野田赤十字病院 新館）

3.工期

令和8年4月1日から令和8年5月31日

4.工事内容

(1) 機器搬入据付、既存機器搬出工事

- ・小野田赤十字病院新館1階のGHP5系統空調機（ガスヒートポンプエアコン）（室内機9台、室外機1台）を更新する。
- ・更新する機器の設置位置については既存空調機設置場所への取付を基準とする他、設置方法、既設撤去等については、施設の要望を十分に考慮し事前に承認を受け行うこと。
- ・更新する機器は、システムコントローラー並びにON/OFF集中コントローラーを設置すること。もしくは、既存のシステムコントローラー並びにON/OFF集中コントローラーへ取り込みを行い使用できること。
- ・更新工事に伴い天井を開口する場合は、既存同等の天井材で補修を行うこと。

(2) 産業廃棄物

- ・産業廃棄物は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に従い適切に処理すること。

5.空調機仕様

以下の仕様と同等のものとし、空調能力については同等又は同等以上のものとする。

(1) ガスヒートポンプエアコン 型式及び空調機能力と台数

①室外機 GHP5 ビル用マルチ・リニューアル用

（新館屋上 参考機種：Panasonic U-GH355U1DR）

項目	能力又は台数	備考
冷房能力	35.5kw	
暖房能力	40.0kw	
電源	三相200V	
馬力	13馬力	
室外機（U-GH355U1DR 同等品）	1台	ビル用マルチ・リニューアル用
防振架台	1式	

②室内機 GHP5-2 4方向天井カセット形

(新館1階倉庫3 参考機種：Panasonic S-G56UU1)

項目	能力又は台数	備考
冷房能力	5.6kw	
暖房能力	6.3kw	
電源	単相200V	
室内機 (S-G56UU1 同等品)	1台	
標準パネル	1枚	
多機能ワイヤードリモコン	1個	

③室内機 GHP5-3 2方向天井カセット形

(新館1階廊下・ホール2 参考機種：Panasonic S-G45LU1)

項目	能力又は台数	備考
冷房能力	4.5kw	
暖房能力	5.0kw	
電源	単相200V	
室内機 (S-G56UU1 同等品)	4台	
天井パネル (2方向用)	4枚	
多機能ワイヤードリモコン	2個	

④室内機 GHP5-4 2方向天井カセット形

(新館1階男女便所2 参考機種：Panasonic S-G28LU1)

項目	能力又は台数	備考
冷房能力	2.8kw	
暖房能力	3.2kw	
電源	単相200V	
室内機 (S-G28LU1 同等品)	2台	
天井パネル (2方向用)	2枚	
多機能ワイヤードリモコン	2個	

⑤室内機 GHP5-5 2方向天井カセット形

(新館1階車イス便所2 参考機種：Panasonic S-G22LU1)

項目	能力又は台数	備考
冷房能力	2.2kw	
暖房能力	2.5kw	
電源	単相200V	
室内機 (S-G28LU1 同等品)	1台	
天井パネル (2方向用)	1枚	
多機能ワイヤードリモコン	1個	

⑥室内機 GHP5-6 2方向天井カセット形

(新館1階控室 参考機種：Panasonic S-G90LU1)

項目	能力又は台数	備考
冷房能力	9.0kw	
暖房能力	10.0kw	
電源	単相200V	
室内機 (S-G90LU1 同等品)	1台	
天井パネル (2方向用)	1枚	
多機能ワイヤードリモコン	1個	

6.入札について

入札書作成にあたっては、必ず現場を確認の上、適正に工事を行えるか確認した上で、入札書を作成すること。

7.その他

- ・ 工事の日程については、協議により決定すること。
- ・ 本仕様書の定めのない事項、又はこの仕様書についての疑義が生じた場合は、協議の上、決定するものとする。